



**RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO**

2021 m.

d. Nr. SC1-V-

Raseiniai

Vadovaudamasis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) 5 punktu,

t v i r t i n u Raseinių kūno kultūros ir sporto centro gaisrinės saugos instrukciją (pridedama).

Direktorius

Aivaras Žakaitis

PATVIRTINTA:
Raseinių kūno kultūros ir
sporto centro direktoriaus
2021 m. d. įsakymu
Nr.

RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

BENDROSIOS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Sporto centras) įregistruotas: 1994-10-12.
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro pagrindinė veiklos rūšis: **neformalus švietimas**.
Buveinės adresas: **Vilniaus g. 11, Raseiniai**.

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Už Sporto centro objekto priešgaisrinę saugą yra atsakingas direktorius, arba įgaliotas įsakymu asmuo. Jis privalo:
 - 1.1. garantuoti, kad būtų vykdomi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Nustatyti priešgaisrinį režimą ir reikalauti, kad visi darbuotojai jo laikytųsi;
 - 1.2. organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas;
 - 1.3. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;
 - 1.4. įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti įstaigos sporto sales, ūkines, kitas patalpas, statinius bei teritoriją bei nedelsdami šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus;
 - 1.5. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą;
 - 1.6. aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos veiktų ir būtų parengtos darbui;
 - 1.7. garantuoti, kad įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų, turimas priešgaisrinis inventorių operatyviai būtų naudojamas gaisrui gesinti bet kuriuo paros metu;
 - 1.8. teisės aktų nustatytais atvejais atlikti objekto pavojaus ir rizikos analizę;
 - 1.9. aprūpinti Sporto centrą vaizdinėmis priešgaisrinės agitacijos priemonėmis, nurodomaisiais bei įspėjamaisiais ženklais;
 - 1.10. garantuoti, kad vadovaujantis nurodytais reikalavimais būtų parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas ir jiems išmokyti rengti pratimus įstaigoje;
 - 1.11. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančioms pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms nustatyti;
 - 1.12. kilus gaisrui objekte, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imtis priemonių jį gesinti, vadovauti gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

1.13. prireikus skirti darbuotojus gaisrui objekte gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti;

1.14. leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti Sporto centrui priklausančiomis arba įstaigos teritorijoje esančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtiniais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą;

1.15. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų kilti ir išsiplėsti gaisrui.

2. Sporto centre organizuojami šie darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais:

2.1. įvadinis (bendras);

2.2. periodinis darbo vietoje;

2.3. papildomas darbo vietoje.

3. Įvadinis (bendras) instruktavimas ir pirminis instruktavimas darbo vietoje turi būti organizuojamas visiems darbuotojams, prieš pradedant jiems eiti pareigas ar dirbti. Įvadinis (bendras) instruktavimas įforminamas įvadinių (bendrų) priešgaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnale.

4. Periodinis instruktavimas darbo vietoje turi būti organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

5. Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama iš esmės pakeitus priešgaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), pakeitus darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškęjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų priešgaisrinės saugos žinių.

6. Instruktavimai darbo vietoje (įvadinis, periodinis, papildomas) įforminami priešgaisrinės saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale.

7. Kiekvienas Sporto centro darbuotojas privalo:

7.1. žinoti darbo vietos priešgaisrinės saugos instrukcijas;

7.2. griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo objekte ir darbo vietoje, vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, nurodymus;

7.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

7.4. baigus darbą sutvarkyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

7.5. žinoti darbo vietoje esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;

7.6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų kilti ir išsiplėsti gaisrui.

II. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

8. Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, laiku nušienaujama, o nupjauta žolė, atliekos, šiukšlės išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

9. Privažiuojamieji keliai ir priėjimai prie pastatų, gaisrinių kopėčių, priešgaisrinio inventoriaus, gaisrinių turi būti laisvi ir tvarkingi.

10. Ties pagrindinio įėjimo į teritoriją būtina įrengti pastato, privažiavimo kelių ir vandens telkinių išdėstymo schemą, kuri turi būti apšviesta tamsiu paros metu.

11. Teritorijoje turi būti nustatytos mašinų statymo būdas.
12. Kanalizacijos tinklai turi būti uždari.
13. Teritorijoje išdėstomos pirminės gaisro gesinimo priemonės, vadovaujantis Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis.

III. STATINIAI IR PATALPOS

14. Naudojant Sporto centro statinius privaloma laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

15. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ir užrakinti iš lauko.

16. Kilus gaisrui, draudžiama naudoti lifthus ir keltuvus žmonėms evakuoti.

17. Langų ir durų grotos iš vidaus turi būti varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

18. Keisti pastatų patalpų išplanavimą ir paskirtį galima tik pagal Respublikinių statybos normų (RSN) ir statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus.

19. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai – uždaryti ir užrakinti, o raktai – laikomi lengvai prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

20. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

21. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose.

22. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta.

23. Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

24. Šiukšlinės evakuacijos keliuose, darbuotojų buitinėse patalpose turi būti nedegios.

25. Plauti ir valyti grindis, sienas, įrenginius leidžiama tik tam tikslui naudoti skirtomis valymo priemonėmis.

26. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

27. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

28. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės ir kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kur jos yra.

29. Vėdinimo įrenginių, elektros skydinių bei kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos, o durys, vedančios ant pastato stogo ir į rūšį, uždarytos, įrengtos priešgaisrinėse sienose bei pertvarose – uždarytos gaisro metu.

30. Patalpose yra sudaryti evakuacijos planai, kurie pakabinti gerai matomoje vietoje.

IV. ELEKTROS ĮRENGINIAI

31. Sporto centro elektros tinklai ir elektros įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami griežtai laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogo atžvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

32. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

33. Elektros paskirstymo spintose turi būti elektros vartotojų schemas, nurodančios saugiklio nominalios srovės dydį. Spintos ir skydinės turi būti užrakintos, o įvadinių komutacinių aparatų vietos pažymėtos užrašu "Elektros įvadas". Priėjimai prie elektros skydinių ir spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas. Tarpai tarp grindų ir elektros spintų turi būti užtaisyti nedegiomis medžiagomis.

34. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.

35. Kilnojamieji šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šiems šviestuvams ir kitai kilnojamai elektros aparatūrai naudojami tik lankstūs kabeliai.

36. Sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose elektros prietaisų konstrukcija turi atitikti tai zonai keliamus saugos reikalavimus.

37. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

38. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:

38.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;

38.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus;

38.3. elektros laidus, lempas ir šviesos sklaidytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

38.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijančius instaliacinį galingumą;

38.5. vietoje elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono laidus;

38.6. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

38.7. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant laidų ir kabelių;

38.8. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

39. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.).

40. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

41. Eksploatuoti įrengimus ir aparatus su netvarkingais įžeminimais draudžiama.

V. ŠILDYMAS

42. Visi Sporto centro šildymo įrenginiai ir prietaisai turi būti įrengti pagal galiojančių norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią būtina juos patikrinti bei suremontuoti.

43. Draudžiama šildymo įrenginius prižiūrėti pašaliniams asmenims.

44. Draudžiama džiovinoti ir laikyti degias medžiagas prie krosnių, katilų ir jų vamzdinių arba ant jų.

VI. VĖDINIMAS

45. Vėdinimas turi būti įrengiamas pagal norminių dokumentų reikalavimus. Jo darbo režimą ir aptarnavimą reglamentuoja instrukcijos. Personalias, atsakingas už vėdinimo įrenginių priežiūrą, privalo šalinti gedimus bei atlikti ventiliatorių, ortakijų, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, įžeminimo įrenginių planines profilaktines apžiūras pagal patvirtintus grafikus.

46. Sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose sugedus vėdinimo įrengimams draudžiami bet kokie technologiniai procesai.

47. Vėdinimo kameroje griežtai draudžiama laikyti pašalinius įrengimus ir medžiagas. Kameros turi būti užrakintos.

48. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama demontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

VII. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

49. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogį aplinka, draudžiama naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius įskelti kibirkštį.

50. Baigus darbą, draudžiama darbo vietoje palikti drožles, pjuvenas, tepalą, laką, klijus, kitas degias medžiagas ir skysčius, taip pat neišjungtus elektros prietaisus.

51. Nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias medžiagas kiekvieną pamainą, o nuo statybinių konstrukcijų ir stogo – ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

VIII. KULTŪROS IR SPORTO RENGINIAI

52. Sporto centras ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą, privalo kruopščiai patikrinti patalpų priešgaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinę bei avarinę apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios.

53. Patalpose, kuriose organizuojami masiniai renginiai, turi būti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai.

IX. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

57. Sporto centro patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

58. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

58.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

58.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis;

58.3. patikrinti pirminių gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą.

59. Būtina patikrinti:

59.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių, gamybinių atliekų;

59.2. ar išjungti visi elektros prietaisai;

59.3. ar uždaryti langai, orlaidės, angos, ugniai atsparios durys, ugniagesinės durys į kitas patalpas;

59.4. ar nustatyta tvarka sudėtos patalpoje likusios medžiagos, detalės ir kitas turtas;

59.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai ir laiptinės;

59.6. ar veikia budintis apšvietimas (jei numatyta);

59.7. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

59.8. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

60. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumų, pagal galimybes juos pašalina pats, priešingu atveju, praneša tiesioginiam vadovui.

61. Tik įsitikinęs, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo padaro reikiamus įrašus patalpų uždarymo žurnale ir patikrintas patalpas uždaro.

X. GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

62. Sporto centro teritorijoje ar šalia jos esantys keliai ir aikštelės, skirti gaisriniais automobiliams privažiuoti turi būti tvarkingi.

63. Gesintuvų, kitos priešgaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

64. Ugnies gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijoje.

65. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

66. Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o jo ženklavimas turi atitikti LST P 1447:1997 arba lygiavėčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus.

67. Gesintuvai turi būti:

67.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;

67.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jo paimti;

67.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant

grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

67.4. laikomi taip, kad matytųsi užrašai.

68. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje turi būti paliekamas gaisrinės saugos ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.

69. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

70. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Gesintuvų korpusai turi būti hidrauliškai bandomi ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.

71. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

XI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

72. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo:

72.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą ugniagesiams: 112 – bendruoju pagalbos telefonu;

72.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

72.3. gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis;

72.4. iškviesti į gaisravietę objekto (darbo baro) vadovaujančius darbuotojus, organizuoti svarbiausių dokumentų ir materialinių vertybių išnešimą į saugią vietą.

73. Atvykę į gaisravietę objekto vadovai arba kiti atsakingi darbuotojai privalo:

73.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;

73.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

73.3. sustabdyti įstaigos veiklą, kol neužgesintas gaisras;

73.4. prireikus pasirengti išjungti elektros tiekimą;

73.5. imtis priemonių apsaugoti gesinančius žmones, kad neužgriūtų konstrukcijos, nuo elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir nudegimų.

74. Atvykus ugniagesiams, Sporto centro atstovas, vadovavęs gaisro gesinimui, privalo pranešti turimą informaciją apie gaisrą.

75. Kiekvienas gaisras objekte turi būti kruopščiai ištirtas ir išnagrinėtas su priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, objekto administracija ir darbuotojais. Priešgaisrinės apsaugos ir objekto administracija turi numatyti, ką daryti, kad gaisrų nekiltų.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Raseinių kūno kultūros ir sporto centro gaisrinės saugos instrukcijos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-13 Nr. (1.3 E) SC1-V-183
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aivaras Žakaitis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-13 10:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-03 10:04 - 2026-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ivadine gaisrinės saugos instrukcija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211001.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-13 nuorašą suformavo Aivaras Žakaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-